

## Neu Armin

---

**Von:** Ulrike.Haid@rottenburg.de  
**Gesendet:** Dienstag, 23. September 2014 15:46  
**An:** Thomas.Weigel@rottenburg.de; Neu Armin  
**Betreff:** Treppenlift in der alten Morizschule

Hallo Herr Weigel,  
hallo Herr Neu,

für den Treppenlift können wir aus baurechtlicher und denkmalschutzrechtlicher Sicht grünes Licht geben.

Für den Rettungsweg ist eine verbleibende Breite von 1m ausreichend. Dies ist nach Einbau des Lifts noch vorhanden.

Frau Dr. Schöne hat auch zugestimmt, auch die angebotene Standardfarbe ist in Ordnung. Insgesamt ist der Treppenlift ja reversibel.  
Allerdings muss ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung beim RP Tü, Frau Guischard mit dem Verweis, dass es mit Frau Dr. Schöne abgestimmt wurde, gestellt werden.

Freundliche Grüße  
Ulrike Haid

—  
Stadtplanungsamt - Bauordnung -

Stadtverwaltung Rottenburg  
Marktplatz 18  
72108 Rottenburg a.N.

Tel. 07472 165 283  
Fax.07472 165 422  
[www.rottenburg.de](http://www.rottenburg.de)

Unsere Sprechzeiten:  
Montag bis Freitag 8-12Uhr  
Donnerstag 14-18 Uhr